




- UWAGI:**
1. INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODAMI
– INSTALACJA OŚWIELENIOWA–YDY(p)zo 3(4,5)x1.5mm2–750V
– INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH –YDY(p)zo 3x2.5mm2–750V
UKŁADANYMI PODTYNKOWO.
 2. DO SZYNY WYRÓWNAWCZEJ SW PRZEWODEM LYzo 35mm2 PRZYŁĄCZYĆ WSZYSTKIE GŁÓWNE METALOWE RUROCIĄGI WCHODZĄCE DO OBIEKTU.

OZNACZENIA:

- WYPUST OŚWIELENIOWY SUFITOWY
- WYPUST OŚWIELENIOWY ŚCIENNY
- ŁĄCZNIK 1–BIEG. 6A:250V NATYNKOWY, BRYZG00DPORNY
- ŁĄCZNIK SCHODOWY 6A:250V NATYNKOWY, BRYZG00DPORNY
- GNIAZDO WTYCZKOWE NATYNKOWE, BRYZ00DPORNE 2P+Z 10/16A:250V
- PUSZKA INSTALACYJNA ODGAŁĘŻNA, NATYNKOWA, BRYZG00DPORNA 3(4)–WYLOT.
- OPRAWA C01 2x36w EVG – ES–SYSTEM
- OPRAWA C01 1x28w EVG – ES–SYSTEM
- OPRAWA IP 44 WYPOSAŻONA W RCR (radiowy czujnik ruchu) 1x75W ORAZ CZUJNIK ŚWIATŁA NP. TYPU LUXOMAT HF–L1 NR KOD.94407
- OPRAWA OŚWIELENIOWA TYPU OR–OP315/11w (KOM. LOKATORSKIE)
- OPRAWA OŚWIELENIENIA EWAKUACYJNEGO –11w; SA : IP 55 WYPOSAŻONA: – W INWERTER O CZASIE DZIAŁANIA 1h – W PIKTOGRAM KIERUNKU EWAKUACJI

SYSTEM TN–S

INWESTOR:		WYKONAWCA:	
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. 86-300 Gnieździec, ul. Mikiełewicza 23		 GEOTECHNICA geologia & budownictwo 87-100 Toruń, ul. Kościuszki 49d tel.(0-56) 655-56-42 fax.(0-56) 655-56-47 e-mail: biuro@geotechnica.pl	
ZAMÓWNIK:		STADIUM:	
BUDYNEK WIELORODZINNY NR 14 86-300 Gnieździec ul. Stachury 14 dz. nr 53/4, obręb 28		WYKONAWCZY	
NAZWA RYSUNKU:		ELEKTRYCZNA	
NR RYS.:		06/G	
RZUT PIWNICY		1:100	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE		06/13	
FUNKCJA	IME I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT	mgr Andrzej	BP-RN-V/171	
BRANŻY ELEKTR.	Kamiński	10/0/9	
SPRZĄDZAJĄCY	mgr inż.	08.17342/58/	
BRANŻY ELEKTR.	Jacek Kamiński	7/0/94	
W SZYBISTE PRAWA AUTORSKIE SA ZASTRZEŻONE		N.2013c.	
		E-05	